RG.271.8.SPŁ.2019 Chłopice 11.06.2019r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„ Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Łowcach ETAP II"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:

Proszę o informację czy prawidłowo jest skalkulowana pozycja nr 11 przedmiaru robót. Przyjęto wyliczenie 1280*0,1*0,2 co daje wartość 25,6 m^3 i wskazuje, że zaprawiane bruzdy będą o głębokości 10 cm i szerokości 20 cm.

Czy nie powinno być 1280*0,01*0,2 co daje wartość 2,56 m^3?

Odpowiedź:

Wycena skalkulowana prawidłowo. Technologia wykonania zakłada instalację przewodami w podwójnej izolacji ułożonymi w rurkach izolacyjnych. Zamawiający wymaga wyrównanie ubytku ścian do istniejących tynków na całej długości.

Wójt Gminy Chłopice

mgr Andrzej Homa