GMINA CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149a
NIP 792-20-32-035, Regon 650900507

Chłopice 08.07.2019r.

RG.271.10.2019.1

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy postepowania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza dla boisk przy Szkole Podstawowej w Łowcach**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Proszę o wyjaśnienie:

1. Stolarka okienna i drzwiowa
   - jaki kolor stolarki należy przyjąć jedno czy obustronny?
   - jakie parametry ma spełniać stolarka Uw 1,0 dla konstrukcji czy dla pakietu szybowego?
   - czy nie należy zastosować okuć w klasie RC1, (przy szybie antywłamaniowej w klasie P4
   - szyba P4 jednostronnie czy obustronnie?
   - nawiewnik – jakie ma spełniać parametry, ciśnieniowy, higrosterowany, czy manualny?
2. Siedziska stadionowe
   - jaki rodzaj siedzisk należy wykonać w części rysunkowej występuje ławka bez oparcia z siedziskiem z PCV w STWIOR siedziska stadionowe z oparciem?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Stolarka okienna i drzwiowa
   - kolor stolarki biały obustronny,
   - parametry stolarki Uw 1,0 określono dla pakietu szybowego,
   - nie należy stosować okuć w klasie RC1,
   - szyba P4 jednostronnie, zewnętrznie,
   - nawiewnik manualny,
2. Siedziska stadionowe
   w części rysunkowej projektu przedstawiona została ławka w wiacie stadionowej bez oparć i taką należy zastosować (poz. 2.2 Przedmiaru robót – Wiata dla zawodników), natomiast w STWIOR opisane zostały siedziska z PCV z oparciem i takie należy zamontować jako miejsca do siedzenia (poz. 3.5 Przedmiaru robót - Miejsca do siedzenia).

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i staje się integralną częścią SIWZ.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Homa

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa