URZĄD GMINY CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149 A
pow. jarosławski

Pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na remont dachów i elewacji.

Zadanie Nr I – wykonanie remontu dachu, przebudowa kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Dobkowicach.
1.Pytanie - Prosimy o podanie średnicy nasady kominowej ze stali kwasoodpornej na kominie kotłowni ?
Odpowiedź – średnica nasady kominowej 200 mm
2. Pytanie – Prosimy o podanie koloru i rodzaju blachy trapezowej ?
Odpowiedź – Blacha trapezowa T-35 ciemny brąz .

Zadanie Nr II – przebudowa i remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Zamiechowie.

1. Pytanie – Prosimy o podanie koloru i rodzaju blachy trapezowej ?
Odpowiedź – Blacha trapezowa brązowa o niskim trapezie.
2. Pytanie – Czy właz strychowy i drzwi w części strychowej mają określoną odporność ogniową ?
Odpowiedź – Właz strychowy nie , a drzwi drewniane obite blachą (tak jest ujęte w przedmiarze)
3. Pytanie – Prosimy o podanie koloru wyprawy na kominach ?
0dpowiedź - Kominy należy otynkować wyprawą cienkowarstwową białą.

Zadanie Nr III – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zespołu budynków w Chłopicach.
1. Pytanie – prosimy o podanie rodzaju i koloru tynku elewacji.
Odpowiedź - tynk akrylowy Atlas 251, Atlas 252 i tynk mozaikowy brązowy.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Chłopice
mgr Bogusław Tkaczyk