GMINA CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149a
NIP 792-20-32-035, Regon 650900507

Chłopice, dnia 09.11.2021 r.

RG.271.7.2021.1

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na robotę budowlaną pn.: ***Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice***

Zamawiający - Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnienia treści SWZ zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Treść złożonego wniosku:

Prosimy o informację jakie są prawidłowe grubości warstw nawierzchni bitumicznych w obydwu zadaniach? Konstrukcja drogi na przekrojach i w przedmiarach robót różni się od siebie. Prosimy o korektę przekrojów lub przedmiarów robót.

Zamawiający informuje, że:

Prawidłowe grubości warstw nawierzchni bitumicznych w obydwu zadaniach będących przedmiotem niniejszego postępowania są identyczne i prawidłowe wartości zostały przedstawione w przedmiarach robót. Dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować:
- warstwę wyrównawczą o grubości 2 cm;
- warstwę ścieralną o grubości 4 cm.

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i zapisy w niej zawarte stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Homa

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa