GMINA CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149a
NIP 792-20-32-035, Regon 650900507

Chłopice, dnia 25.03.2022 r.

RG.271.2.2022.1

**Wykonawcy biorący**
**udział w postępowaniu**

*dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na robotę budowlaną pn.:* ***Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.***

**Zamawiający - Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a** działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnienia treści SWZ zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**Treść złożonego wniosku:**

Dzień dobry,

w związku z toczącym się postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytanie:

Zamawiający zdefiniował w SWZ, strona nr 6 pkt 4 wymóg:
- certyfikat (CE/ZETOM lub równoważny) wraz ze sprawozdaniem z badań na podstawie, których wydano certyfikat obejmujący wszystkie rodzaje oferowanych opraw ulicznych;
Natomiast w załączniku nr 1e do SWZ „ TABELA PARAMETRÓW W ZAKRESIE SPEŁNIENIA MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH „ w pkt 1. istnieje wymóg:

Oprawy należy zbadać w zakresie następujących parametrów elektryczno – świetlnych:
1. skuteczność świetlna (lm/W),
2. zmierzona moc rzeczywista (W)
3. współczynnik mocy - (PF),
4. temperatura barwowa (K),
5. współczynnik oddawania barw (Ra),
6. odporność na uderzenia (IK10).

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Zamawiającemu certyfikat CE/ZETOM tj. certyfikowanego ośrodka badawczego wraz ze sprawozdaniem z badań, w którym potwierdzone będą następujące parametry opraw ulicznych, z wyłączeniem opraw stadionowych:

1. skuteczność świetlna (lm/W),
2. zmierzona moc rzeczywista (W)
3. współczynnik mocy - (PF),
4. temperatura barwowa (K),
5. współczynnik oddawania barw (Ra),
6. odporność na uderzenia (IK10).

oraz o potwierdzenie, że wymienione parametry w załączniku nr 1e do SWZ „ TABELA PARAMETRÓW W ZAKRESIE SPEŁNIENIA MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

Oprawy należy zbadać w zakresie następujących parametrów elektryczno – świetlnych:
1. skuteczność świetlna (lm/W),
2. zmierzona moc rzeczywista (W)
3. współczynnik mocy - (PF),
4. temperatura barwowa (K),
5. współczynnik oddawania barw (Ra),
6. odporność na uderzenia (IK10).

powinny być zweryfikowane i potwierdzone raportem producenta w przypadku opraw stadionowych wraz z wypełnieniem minimalnych wymogów w części tabelarycznej przedmiotowego załącznika.

**Zamawiający informuje, że:**
Zamawiający potwierdza że w ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą certyfikat ZETOM/CE lub równoważny wydany przez certyfikowany lub notyfikowany ośrodek badawczy wraz ze sprawozdaniem z badań, w którym potwierdzone zostaną następujące parametry opraw ulicznych:

1. skuteczność świetlna (lm/W),
2. zmierzona moc rzeczywista (W)
3. współczynnik mocy - (PF),
4. temperatura barwowa (K),
5. współczynnik oddawania barw (Ra),
6. odporność na uderzenia (IK10).

oraz potwierdza że wymienione parametry w załączniku nr 1e do SWZ „Tabela parametrów w zakresie spełniania minimalnych parametrów technicznych opraw oświetleniowych" powinny być zweryfikowane i potwierdzone raportem producenta w przypadku opraw stadionowych wraz z wypełnieniem minimalnych wymogów w części tabelarycznej przedmiotowego załącznika.

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i zapisy w niej zawarte stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Homa

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa