GMINA CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149a
NIP 792-20-32-035, Regon 650900507

Chłopice, dnia 31.03.2022 r.

RG.271.2.2022.2

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na robotę budowlaną pn.: ***Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.***

Zamawiający - Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnienia treści SWZ zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Treść złożonego wniosku:

Dzień dobry,
W związku z opublikowanym przetargiem ***MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY CHŁOPICE***
Przesyłam pytania do SWZ:

1. Proszę o dopuszczenie oprawy oświetleniowej o stopniu IK09 – czyli stopniu wystarczającym w zupełności do bezpiecznej eksploatacji oprawy. Wymagany stopień IK10 jest spotykany w oprawach wandaloodpornych, np. w przejściach podziemnych, gdzie mogą znajdować się na niskiej wysokości, w zasięgu ręki. Oprawy drogowe montuje się na wysokościach powyżej 7m, zatem nie grożą im akty wandalizmu.
2. Proszę o dopuszczenie zasilaczy z możliwością ściemniania sygnałem 0-10V/1-10V/PWM. Sygnał 0-10V jest równoważnym, nie gorszym rozwiązaniem od wymaganego 1-10V.
3. Proszę o dopuszczenie zabezpieczenia przeciwprzepięciwego min 10kV. Wymagane zabezpieczenie 20kV jest w zasadzie niespotykane w oprawach oświetlenia drogowego i tak wysoko postawiony wymóg może znacząco ograniczyć wybór w ofertach różnych wykonawców.
4. Odnośnie wymogu:

„zatrzaski/klipsy montażowe wyposażone w otwory umożliwiające założenie plomby lub opaski gwarancyjnej zabezpieczającej komorę zasilania na czas gwarancji"
Proszę o dopuszczenie innych technicznych rozwiązań równoważnych służących do zaplombowania komory zasilania oprawy z otwieraniem beznarzędziowym, np. poprzez zastosowanie dedykowanej do danej oprawy plomby lub opaski. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu na:
„Konstrukcja oprawy umożliwiająca założenie plomby lub opaski gwarancyjnej zabezpieczającej komorę zasilania na czas gwarancji"

1. Proszę o dopuszczenie oprawy drogowej wyposażonej w otwór montażowy o średnicy 68mm. Dana średnica gwarantuje bezpieczne i prawidłowe zamocowanie na wysięgnikach starych i nowych, których średnica powszechnie sięga max 60mm, a w większości przypadków na terenie Polski jest to 48mm. Zaznaczamy, że w przypadku opraw stadionowych Zamawiający w ogóle nie przewiduje w specyfikacji max średnicy otworu montażowego.

Zamawiający informuje, że:
Ad. 1 Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe o stopniu IK09.
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zasilacze z możliwością ściemniania sygnałem 0-10V/1-10V/PWM. Sterowanie sygnałem analogowym 1-10V lub 0-10V jest rozwiązaniem równoważnym dopuszczonym przez Zamawiającego.
Ad.3 Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie przeciwnapięciowe min. 10kV.
Ad. 4 Zamawiający dopuszcza inne techniczne rozwiązania służące do zaplombowania komory zasilania oprawy z otwieraniem beznarzędziowym, np. poprzez zastosowanie dedykowanej do danej oprawy plomby lub opaski.

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe wyposażone w otwór montażowy o średnicy 68 mm. System montażu opraw stadionowych nie jest w żadnym stopniu związany ze sposobem montażu opraw drogowych, oprawa musi być wyposażona w uchwyt umożliwiający montaż na maszcie oświetleniowym i umożliwiać regulację kata pochylenia oprawy w szerokim zakresie zgodnie z parametrami

Zmiany zostały wprowadzone do Tabeli parametrów w zakresie spełnienia minimalnych parametrów technicznych opraw oświetleniowych stanowiącej Załącznik nr 1e do SWZ.

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i zapisy w niej zawarte stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) Zamawiający informuje, że dokonano zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ.

SWZ zmienia się w następujący sposób:

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu składania ofert **do dnia 07.05.2022r.**
XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ **do dnia 07.04.2022r. do godziny 10:00.**

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.04.2022r. o godzinie 11:00.**

w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy zmienia się pkt. 6, który brzmi:
7. **JESTEM** związany ofertą przez okres wskazany w SWZ, tj. do dnia **07.05.2022r.**

Zmieniony SWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
Zmieniony załącznik nr 1e do SWZ stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 286 ust. 1) i 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
Wprowadzona zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, w związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Homa

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa