GMINA CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149a
NIP 792-20-32-000 Regon 650900507

Chłopice, dnia 04.04.2022 r.

RG.271.2.2022.4

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na robotę budowlaną pn.: ***Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.***

Zamawiający - Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnienia treści SWZ zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Treść złożonego wniosku:

W związku z wyjaśnieniami oraz załączoną tabelą załącznik 1e - tabela parametrów zmian 01.04.2022, zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie lub potwierdzenie, że w przypadku opraw oświetlenia drogowego jak i opraw stadionowych Zamawiający wymaga Możliwości ściemniania: zasilacz wyposażony w protokół 0-10V/1-10V lub DALI.
Obecnie wymagania te nie są spójne i mogą budzić wątpliwości.
W tabeli dla:
1. opraw oświetlenia drogowego wskazane jest wymaganie: "możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego: 0-10V, 1-10V, PWM"
2. opraw stadionowych wskazane jest wymaganie Możliwość ściemniania: zasilacz wyposażony w protokół 0-10/1-10V lub DALI

W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości i możliwości wystąpienia odmiennej interpretacji Wykonawców zwracamy się o doprecyzowanie i potwierdzenie, że w przypadku jednych i drugich opraw właściwym zapisem jest wymaganie
Możliwość ściemniania: zasilacz wyposażony w protokół 0-10V/1-10V lub DALI,

Zamawiający informuje, że:
Zamawiający wymaga w przypadku opraw oświetlenia drogowego jak i opraw stadionowych – możliwość ściemniania – sterowania układu zasilającego: 0-10V, 1-10V, PWM

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i zapisy w niej zawarte stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Homa

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa