Chłopice, dnia 08.04.2022 r.

RG.271.2.2022.7

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na robotę budowlaną pn.: ***Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.***

SPROSTOWANIE
INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 6 I ZMIANA SWZ Z DNIA 08.04.2022

Zamawiający – Gmina Chłopice informuje, że w udzielonej Informacji dla Wykonawców nr 6 z dnia 08.04.2022 nastąpiła oczywista omyłka pisarska w odpowiedzi na pytanie nr 5 polegająca na błędnym wskazaniu protokołów sterowania lub komunikacji oprawami (jest: 1-10V lub 1-11V lub PWM, powinno być: 0-10V lub 1-10V lub PWM):

Poniżej treść zadanego pytania i prawidłowa informacja:

Treść złożonego wniosku:

Pytanie 5
Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały możliwość sterowania 1-10V, PWM, Bluetooth. Wykonawca prosi o uzasadnienie wprowadzenia wymogu zastosowania opraw umożliwiających sterowanie, w sytuacji, w której Zamawiający nie przewiduje systemu sterowania oprawami.

Zamawiający informuje, że:
Ad. 5. Zamawiający informuje, że od dłuższego czasu standardem na rynku są układy zasilania nawet w ekonomicznych wersjach opraw oferujące podstawowe wymienione przez Zamawiającego w SWZ protokoły sterowania lub komunikacji oprawami, tj. 0-10V lub 1-10V lub PWM (Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 05.04.2022, pytanie nr 1).
Ponadto Zamawiający informuje iż oczekując wspominanej funkcjonalności zabezpiecza sobie możliwość wprowadzenia napięciowego sterowania wybranymi obwodami oświetleniowymi w przyszłości, np. w przypadku podwyżek energii. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga wyposażenia systemów zasilających o możliwość sterowania protokołem komunikacji Bluetooth.

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i zapisy w niej zawarte stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Homa